Nr.2

Bedarfsorientiert geregelte Schulheizungspumpe:

- *Die Pumpenleistung ist nur so hoch wie nötig.*
- *Pumpe läuft erst morgens ab 5 Uhr zum Aufheizen.*
- *Sobald Thermostatventile z.T. schließen, da Schüler und Sonne mitheizen, wird Pumpenleistung automatisch gesenkt.*
- *Bei Unterrichtsende schaltet Pumpe ganz ab.*
- *Zum Frostschutz und damit die Pumpen nicht Einrasten genügt es, wenn die Pumpen alle 12 Stunden kurz laufen.*

Energiekosten an den beiden Tagen:

Alte Pumpe: *nachts:*
tags:
_____
insgesamt:

Bedarfsorientiert geregelte Pumpe:
nachts:
tags:
_____
insgesamt:

Die Energiekosten der bedarfsorientiert geregelten Pumpe sind
_____.